


**GRAPHIQUE**


- Source : Exploitant (Véolia).
- Pluviométrie : bilan annuel de l'exploitant (mesurée à la STEP des Prés d'Icard).

**TABLEAU DE SYNTHESE**

		Moyenne	Médiane	Percentile 95	Maximum
Nb de valeurs	-			356	
Volume	$m^3/j$ $EH^*$	34 229	20 135	112 748	336 2 240
Débit de pompe**	$m^3/h$			15,0	
Nb de pompes	-			2	
Temps de fonctionnement cumulé des pompes	$h/j$	2	1	7	22

\* sur la base d'un ratio de 150 l/j/EH

\*\* moyenne des débits de pompe (valeurs d'étalonnage)

Remarque : Poste non équipé de trop plein