


GRAPHIQUE



- Source : Exploitant (Véolia).
- Pluviométrie : bilan annuel de l'exploitant (mesurée à la STEP des Prés d'Icard)

TABLEAU DE SYNTHESE

		Moyenne	Médiane	Percentile 95	Maximum
Nb de valeurs	-		346		
Volume	m^3/j	238	177	592	1 604
	EH^*	1 587	1 181	3 945	10 695
Débit de pompe**	m^3/h		33,4		
Nb de pompes	-		2		
Temps de fonctionnement cumulé des pompes	h/j	7	5	18	48

* sur la base d'un ratio de 150 Vj/EH

** moyenne des débits de pompe (valeurs d'étalonnage)

Remarque : Poste équipé de trop plein