


GRAPHIQUE



- Source : Exploitant (Véolia).
- Pluviométrie : bilan annuel de l'exploitant (mesurée à la STEP des Prés d'Icard).

TABLEAU DE SYNTHESE

		Moyenne	Médiane	Percentile 95	Maximum
Nb de valeurs	-		358		
Volume	$m^3/j$	10	7	25	165
	$EH^*$	67	45	167	1 102
Débit de pompe**	$m^3/h$		10,3		
Nb de pompes	-		2		
Temps de fonctionnement cumulé des pompes	$h/j$	1	1	2	16

\* sur la base d'un ratio de 150 Vj/EH

\*\* moyenne des débits de pompe (valeurs d'étalonnage)

Remarque : Poste non équipé de trop plein