


GRAPHIQUE



- Source : Exploitant (Véolia).
- Pluviométrie : bilan annuel de l'exploitant (mesurée à la STEP des Prés d'Icard).

TABLEAU DE SYNTHESE

		Moyenne	Médiane	Percentile 95	Maximum
Nb de valeurs	-			360	
Volume	m^3/j	129	59	460	581
	EH^*	858	393	3 064	3 871
Débit de pompe**	m^3/h			19,8	
Nb de pompes	-			2	
Temps de fonctionnement cumulé des pompes	h/j	6	3	23	29

* sur la base d'un ratio de 150 l/j/EH

** moyenne des débits de pompe (valeurs d'étalonnage)

Remarque : Poste non équipé de trop plein – Trop plein présent en amont sur le réseau gravitaire