

		FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 10
		Commune : PLAN DE LA TOUR		
GOLFE DE ST TROPEZ		Date : 09/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie				
Domaine :	Public	<input type="checkbox"/>	Privé	<input checked="" type="checkbox"/>
Situation/Adresse :	12 chemin des santolines buon aigo			
Numéro compteur :	Inconnu			
Photos des anomalies, plans :				
				
Anomalie(s) constatée(s) :				
Gouttière(s) :	<input type="checkbox"/>	Regard(s) non étanche(s) :	<input type="checkbox"/>	
Avaloir(s) :	<input type="checkbox"/>	Tampon(s) non étanche(s) :	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Canalisation défectueuse :	<input type="checkbox"/>	
Boîte de branchement :	Non étanche	<input type="checkbox"/>	Absente	<input type="checkbox"/>
Autres :	Pas de regard sur tabouret siphonide			
Travaux préconisés / Actions à prévoir :				
Contrôler les installations intérieures* :	<input type="checkbox"/>			
<i>*Contrôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>				
Réaliser une inspection vidéo :	<input type="checkbox"/>			
Autres :	Création d'un regard étanche			