

		FICHE D'ANOMALIE		Fiche N° 19
		Commune : PLAN DE LA TOUR		
GOLFE DE ST TROPEZ		Date : 10/12/2020	Intervenant : B. GUISIANO / E. PATOIZEAU	
Caractéristique de l'anomalie				
Domaine :	Public <input type="checkbox"/>	Privé <input checked="" type="checkbox"/>		
Situation/Adresse :	27 les jardins du golfe			
Numéro compteur :	Inconnu			
Photos des anomalies, plans :				
				
Anomalie(s) constatée(s) :				
Gouttière(s) :	<input checked="" type="checkbox"/>	Regard(s) non étanche(s) :	<input type="checkbox"/>	
Avaloir(s) :	<input checked="" type="checkbox"/>	Tampon(s) non étanche(s) :	<input type="checkbox"/>	
		Canalisation défectueuse :	<input type="checkbox"/>	
Boîte de branchement :	Non étanche <input type="checkbox"/>	Absente	<input type="checkbox"/>	
Autres :				
Travaux préconisés / Actions à prévoir :				
Contrôler les installations intérieures* :	<input checked="" type="checkbox"/>			
<i>*Contôle de conformité des installations de collecte intérieures</i>				
Réaliser une inspection vidéo :	<input checked="" type="checkbox"/>			
Autres :	Séparation du réseau Eu et du pluvial			